

## Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Jacques HERISSE

Tél: 02 38 77 34 33

### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ROUZIERES DE TOURAINE  
- MAIRIE DE ROUZIERES DE TOURAINE

## ROUZIERES DE TOURAINE

**Prélèvement** 00112495  
**Installation** UDI 000564 ROUZIERES DE TOURAINE  
**Point de surveillance** P 0000000729 C-P.F. ROUZIERES DE TOURAINE  
**Localisation exacte** MAIRIE

**Commune** ROUZIERES-DE-TOURAINE  
**Prélevé le** : mercredi 23 septembre 2020 à 12h00  
**par** : LABORATOIRE INOVALYS TOURS  
**Type visite** : D1

### Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	21.6	°C				25.00
pH	7.40	unité pH			6.50	9.00
Conductivité à 20°C	589	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	657	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0.24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703  
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00113169

Référence laboratoire : 20HYD.3978.80

### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00

### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	<0,10	mg/L		50,00		

### FER ET MANGANESE

Fer total	<5,0	µg/L				200,00
-----------	------	------	--	--	--	--------

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00112495)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 13 octobre 2020

Pour le directeur général  
L'Ingénieur du Genie Sanitaire  
Anne PILLEBOUT

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25